

FMK F7-2 ZUL dez. 800/870

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206204

Le caratteristiche principali

Filtri ad alta efficienza per impianti di ventilazione

Disponibilità di diverse classi di filtro

Classe filtrante ePM1 ≥ 50 % (F7)



FMK F7-2 ZUL dez. 300
Cod. prodotto: 206208



FMK F7-10 ZUL dez. 300
Cod. prodotto: 206209



FMK F7-10 ZUL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206205



FMK M5-2 ABL dez. 300
Cod. prodotto: 206206



FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206202



FMK M5-10 ABL dez. 300
Cod. prodotto: 206207



FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Cod. prodotto: 206203



Tipo	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Codice art.	206208	206204	206209

Dati tecnici

Numero	2	2	10
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

**FMK F7-10 ZUL**
dez. 800/870**FMK M5-2**
ABL dez. 300**FMK M5-2 ABL**
dez. 800/870

Tipo			
Codice art.	206205	206206	206202

Dati tecnici

Numero	10	2	2
Classe filtro	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione



Tipo	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Codice art.	206207	206203

Dati tecnici

Numero	10	10
Classe filtro	ePM10 \geq 50 % (M5)	ePM10 \geq 50 % (M5)
Utilizzo	Unità di ventilazione	Unità di ventilazione

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.